

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4504/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC/S

produkowany przez:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 44
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6314/2021 z dnia 12.10.2021 r., wniosek o zmianę zakresu dopuszczenia numer 6504/2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz numer 6586/2022 z dnia 15.06.2022 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5435/BC/11 z dnia 03.10.2011 r., sprawozdanie z badań nr 240/BC/13 z dnia 12.09.2013 r., sprawozdanie z badań nr 840/BC/14 z dnia 22.08.2014 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 181/BU/20 z dnia 09.06.2020 r., sprawozdanie z badań nr 1497/BU/19 z dnia 14.02.2019 r., sprawozdanie z badań nr 770/BU/20 z dnia 23.12.2020 r., sprawozdanie z badań nr 1591/BU/21 z dnia 28.04.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 20161226EB 33 z dnia 12.09.2016 r., sprawozdanie z badań nr 20181163 z dnia 07.12.2018 r., sprawozdanie z badań nr 2009-F-0589/EB 09 z dnia 30.03.2009 r., sprawozdanie z badań nr 20170678/OG 30 z dnia 13.06.2017 r., sprawozdanie z badań nr 2013-F-0209/OG 11 z dnia 03.06.2013 r. wykonanych w MPA Dresden oraz sprawozdanie z badań nr EN 12077 z dnia 05.06.2019 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4504/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **22.06.2022 r.**

do **02.12.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 czerwca 2022 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 4504/2021****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC/S**

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,3 kg
Ilość środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy FUREX S ABC
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 27 A i 183 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 22 czerwca 2022r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4504/2021 z dnia 10.05.2022 r.